

KONTROLLPLAN enligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen.

- för inglasning av en altan eller ett uterum som är ihopbyggd med ett småhus. I enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs.

- ① - Fylls i när du gör ansökan. Skicka in detta förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den fastställda kontrollplanen med startbeskedet.
- ② - Fylls i under arbetets gång. Kontrollanten noterar datum för kontrollen och signerar att kontrollen gjorts.
- ③ - Fylls i när arbetet är klart. Kontrollplanen skickas sedan in till Bygg- och miljönämnden.

① Byggherre (oftast sökande)

Namn / Företag	Telefon	E-post
Datum	Åtgärd	Fastighetsbeteckning

Riskbedömning / Byggprodukter och avfall / Arbetsplatsbesök och anmälningar till bygg- och miljönämnden

- Byggnadstekniska riskmoment är monteringen av glaset med tanke på säkerhet vid användning. Sannolikheten för att allvarliga fel, brister och skador ska uppstå är mycket låg eftersom det är ett förhållandevis enkelt projekt. Den/de som ska utföra arbetet har den erfarenhet och kompetens som krävs.
- Överskott av byggprodukter ska returneras eller användas i andra projekt. Byggavfall som uppkommer ska sorteras och tas om hand på godkänd anläggning.
- Arbetsplatsbesök bedöms inte krävas i detta projekt. Anmälan om färdigställande och begäran om slutbesked ska göras till Bygg- och miljönämnden.

② Kontrollpunkter

Kontrollmetod	Kontroll mot	Kontrollant	Datum för kontroll	Signatur
● Att rätt typ av glas har levererats	Visuellt	Glaset märkning	Byggherren	
● Glasytor och infästningar är monterade så att de tål dynamisk påverkan av en människa samt tål vindbelastningen	Visuellt	Teknisk beskrivning / Monteringsanvisning	Byggherren	
● Stora glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar är tydligt markerade. Markeringarna avviker från bakgrunden och är synliga för både stående och sittande personer	Visuellt	Monterade glaspartier	Byggherren	
● Glas som är monterat lägre än 0,6 meter över golv eller mark är säkerhetsglas	Visuellt	Glaset märkning	Byggherren	
● Glasytor där ytans underkant är monterad lägre än 0,6 meter över golv eller mark och där fallhöjden till underliggande mark eller golv är mer än 2,0 meter är säkerhetsglas	Visuellt	Glaset märkning	Byggherren	

Anmärkningar

--

③ Undertecknad intygar att arbetet är slutfört, kontrollpunkterna har utförts och kraven har uppfyllts. Slutbesked önskas.

Ort och datum	Namn-teckning (Byggherre)	Namn-förtydligande (Byggherre)
---------------	---------------------------	--------------------------------