

KONTROLLPLAN enligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen.

- för installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation i en byggnad. I enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs.

- ① - Fylls i när du gör ansökan. Skicka in detta förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den fastställda kontrollplanen med startbeskedet.
- ② - Fylls i under arbetets gång. Kontrollanten noterar datum för kontrollen och signerar att kontrollen gjorts.
- ③ - Fylls i när arbetet är klart. Kontrollplanen skickas sedan in till Bygg- och miljönämnden.

① Byggherre (oftast sökande)

Namn / Företag	Telefon	E-post
Datum	Åtgärd	Fastighetsbeteckning

Riskbedömning / Byggprodukter och avfall / Arbetsplatsbesök och anmälningar till bygg- och miljönämnden

- Byggnadstekniska riskmoment är installationen i sin helhet så att anläggningen kommer att fungera som det är tänkt. Sannolikheten för att allvarliga fel, brister och skador ska uppstå är mycket låg om arbetet utförs av sakkunnig. Den/de som ska utföra arbetet har den erfarenhet och kompetens som krävs.
- Överskott av byggprodukter ska returneras eller användas i andra projekt. Byggavfall som uppkommer ska sorteras och tas om hand på godkänd anläggning.
- Arbetsplatsbesök bedöms inte krävas i detta projekt. Anmälan om färdigställande och begäran om slutbesked ska göras till Bygg- och miljönämnden.

② Kontrollpunkter

Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontroll mot	Kontrollant	Datum för kontroll	Signatur
● Levererade/inköpta ventilationsdelar är rätt till antalet, har rätt dimensioner och är av rätt typ (mottagningskontroll)	Visuellt	Ventilationsritning / Teknisk beskrivning	Byggherren		
● Till- och frånluftsdon är placerade på rätt ställe	Visuellt	Ventilationsritning / Teknisk beskrivning	Byggherren		
● Överluftsdon eller spalt finns vid varje dörr som låter luften passera mellan rummen	Visuellt	Ventilationsritning / Teknisk beskrivning	Byggherren		
● Ventilationskanaler på kallvind är isolerade	Visuellt	Ventilationsritning / Teknisk beskrivning	Byggherren		
● Ventilationsdelar som behöver service är placerade så att de lätt går att underhålla och byta ut	Visuellt	Ventilationsritning / Teknisk beskrivning	Byggherren		
● Ventilationen är insturerad så att tillräckliga luftflöden erhålls och ventilationen fungerar som det är tänkt	Mätning	Beräknade luftflöden / Teknisk beskrivning	Byggherren		

Anmärkningar

--

③ Undertecknad intygar att arbetet är slutfört, kontrollpunkterna har utförts och kraven har uppfyllts. Slutbesked önskas.

Ort och datum	Namnteckning (Byggherre)	Namnförtydligande (Byggherre)
---------------	--------------------------	-------------------------------