

# KONTROLLPLAN enligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen.

- för vindkraftverk fast monterade på en byggnad med en turbin mindre än 3 meter i diameter. I enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs.

- ① - Fylls i när du gör ansökan. Skicka in detta förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den fastställda kontrollplanen med startbeskedet.
- ② - Fylls i under arbetets gång. Kontrollanten noterar datum för kontrollen och signerar att kontrollen gjorts.
- ③ - Fylls i när arbetet är klart. Kontrollplanen skickas sedan in till Bygg- och miljönämnden.

## ① Byggherre (oftast sökande)

Namn / Företag	Telefon	E-post
Datum	Åtgärd	Fastighetsbeteckning

## Riskbedömning / Byggprodukter och avfall / Arbetsplatsbesök och anmälningar till bygg- och miljönämnden

- Byggnadstekniska riskmoment är infästningen i byggnaden så att konstruktionen får tillräcklig stadga och bärlighet. Sannolikheten för att allvarliga fel, brister och skador ska uppstå är låg eftersom det är en liten anläggning och förhållandevis enkelt projekt. Den/de som ska utföra arbetet har den erfarenhet och kompetens som krävs.
- Överskott av byggprodukter ska returneras eller användas i andra projekt. Byggavfall som uppkommer ska sorteras och tas om hand på godkänd anläggning.
- Arbetsplatsbesök bedöms inte krävas i detta projekt. Anmälan om färdigställande och begäran om slutbesked ska göras till Bygg- och miljönämnden.

## ② Kontrollpunkter

Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontroll mot	Kontrollant	Datum för kontroll	Signatur
● Vindkraftsverkets placering	Mätning	Situationsplan	Byggherren		
● Den bärande konstruktionen på byggnaden har tillräcklig hållfasthet och stabilitet	Visuellt	Befintligt underlag	Byggherren		
● Kraftverket är infäst i byggnaden på rätt sätt	Visuellt	Konstruktionsritning / Monteringsanvisning	Byggherren		
● Maskinhus, generator och rotorblad är monterade på rätt sätt	Visuellt	Konstruktionsritning / Monteringsanvisning	Byggherren		
● Elistallationer är rätt och säkert utförda, av behörig elektriker	Visuellt	Elritning / Elsäkerhetsverkets föreskrifter	Byggherren		

## Anmärkningar

--

## ③ Undertecknad intygar att arbetet är slutfört, kontrollpunkterna har utförts och kraven har uppfyllts. Slutbesked önskas.

Ort och datum	Namnteckning (Byggherre)	Namnförtydligande (Byggherre)
---------------	--------------------------	-------------------------------