

KONTROLLPLAN enligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen.

- för fristående enklare växthus med glasytor. I enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs.

- ① - Fylls i när du gör ansökan. Skicka in detta förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den fastställda kontrollplanen med startbeskedet.
- ② - Fylls i under arbetets gång. Kontrollanten noterar datum för kontrollen och signerar att kontrollen gjorts.
- ③ - Fylls i när arbetet är klart. Kontrollplanen skickas sedan in till Bygg- och miljönämnden.

① Byggherre (oftast sökande)

Namn / Företag	Telefon	E-post
Datum	Åtgärd	Fastighetsbeteckning

Riskbedömning / Byggprodukter och avfall / Arbetsplatsbesök och anmälningar till bygg- och miljönämnden

- Byggnadstekniska riskmoment berör glaset med tanke på säkerhet vid användning. Sannolikheten för att allvarliga fel, brister och skador ska uppstå är mycket låg eftersom det är ett enkelt projekt. Den/de som ska utföra arbetet har den erfarenhet och kompetens som krävs.
- Överskott av byggprodukter ska returneras eller användas i andra projekt. Byggavfall som uppkommer ska sorteras och tas om hand på godkänd anläggning.
- Arbetsplatsbesök bedöms inte krävas i detta projekt. Anmälan om färdigställande och begäran om slutbesked ska göras till Bygg- och miljönämnden.

② Kontrollpunkter

Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontroll mot	Kontrollant	Datum för kontroll	Signatur
● Byggnadens placering	Mätning	Situationsplan	Byggherren		
● Glasytor och infästningar är monterade så att de tål dynamisk påverkan av en människa samt tål vindbelastningen	Visuellt	Teknisk beskrivning / Monteringsanvisning	Byggherren		
● Stora glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar är tydligt markerade. Markeringarna avviker från bakgrunden och är synliga för både stående och sittande personer	Visuellt	Monterade glaspartier	Byggherren		
● Glas som är monterat lägre än 0,8 meter över golv eller mark är säkerhetsglas	Visuellt	Glaset märkning	Byggherren		

Anmärkningar

--

③ Undertecknad intygar att arbetet är slutfört, kontrollpunkterna har utförts och kraven har uppfyllts. Slutbesked önskas.

Ort och datum	Namn-teckning (Byggherre)	Namn-förtydligande (Byggherre)
---------------	---------------------------	--------------------------------