

KONTROLLPLAN enligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen.

- för installation av en eldstad som ansluts till befintlig skorsten. I enkla ärenden där certifierad kontrollansvarig inte krävs.

- ① - Fylls i när du gör ansökan. Skicka in detta förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den fastställda kontrollplanen med startbeskedet.
- ② - Fylls i under arbetets gång. Kontrollanten noterar datum för kontrollen och signerar att kontrollen gjorts.
- ③ - Fylls i när arbetet är klart. Kontrollplanen skickas sedan in till Bygg- och miljönämnden.

① Byggherre (oftast sökande)

Namn / Företag	Telefon	E-post
Datum	Åtgärd	Fastighetsbeteckning

Riskbedömning / Byggprodukter och avfall / Arbetsplatsbesök och anmälningar till bygg- och miljönämnden

- Byggnadstekniska riskmoment är installationens brandsäkerhet och monteringen av takskyddsanordningar som möjliggör brandskyddskontroll. Sannolikheten för att allvarliga fel, brister och skador ska uppstå är mycket låg om installationen kontrolleras av sakkunnig. Den/de som ska utföra arbetet har den erfarenhet och kompetens som krävs.
- Överskott av byggprodukter ska returneras eller användas i andra projekt. Byggavfall som uppkommer ska sorteras och tas om hand på godkänd anläggning.
- Arbetsplatsbesök bedöms inte krävas i detta projekt. Anmälan om färdigställande och begäran om slutbesked ska göras till Bygg- och miljönämnden.

② Kontrollpunkter

Kontrollmetod	Kontroll mot	Kontrollant	Datum för kontroll	Signatur
● Eldstaden har tillräckligt avstånd till brännbara byggnadsdelar	Mätning	Monteringsanvisning	Byggherren	
● Underlagets bärförmåga och brandmotstånd är tillräckligt. ● Brandmotstånd i småhus lägst klass R15, i andra byggnader R60	Visuellt	Befintligt underlag	Byggherren	
● Eldstadsplanen är rätt utformad och av rätt material	Visuellt	Monteringsanvisning	Byggherren	
● De tillträdes- och skyddsanordningar på tak som krävs är monterade på rätt sätt och uppfyller kraven	Visuellt	Branchstandard	Byggherren	
● Installationen är besiktad och godkänd av sakkunnig kontrollant (oftast sotaren). Besiktningsprotokoll skickas in.	Visuellt	Besiktningsprotokoll	Byggherren	

Anmärkningar

--

③ Undertecknad intygar att arbetet är slutfört, kontrollpunkterna har utförts och kraven har uppfyllts. Slutbesked önskas.

Ort och datum	Namn-teckning (Byggherre)	Namn-förtydligande (Byggherre)
---------------	---------------------------	--------------------------------